



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/280-Э

«16» сентября 2015 г.

Законному представителю
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
Центр детского творчества
Рыбинского района
663960, Красноярский край,
г. Заозёрный, ул. 40 Лет Октября,
46.

Нами, государственным инспектором Восточного территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора Грязновым Виктором Анатольевичем и
главным государственным инспектором Восточного территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора Подашовка Анатолием Яковлевичем
в период с 14 сентября 2015 года по 16 сентября 2015 года, на основании
распоряжения и.о. заместителя руководителя Енисейского управления
Ростехнадзора Матвиевского А.М. от 10.08.2015 года № 2974-р/кр проведены
мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в
отношении
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Центр детского творчества Рыбинского района.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля
(надзора) нарушений требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Центр детского творчества Рыбинского района от 16.09.2015 года
№ 14/280/2974/2015, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 17.12.2012 г. № 729.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана без соблюдения обязательных требований к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ч.1, п.1, п.2 ст.25; ч. 4 ст. 48	02.11.2015г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Восточный территориальный отдел Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 663606, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 66А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

 И.о. директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

Центр детского творчества Рыбинского района – Ячменёва Ольга Владимировна.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лица, вынесшие предписание:
Государственный инспектор

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	37
---	----


В.А. Грязнов

Главный государственный инспектор

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	34
---	----

А.Я. Подашовка

Предписание на 2-х листах для исполнения получено

М.П.  И.о. директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Рыбинского района – Ячменёва Ольга Владимировна..

